

**Vägverket**

Västra byggnadsdistriktet

T E L E F A X

FRÅN

SGE

VÄGVERKET

VÄSTRA BYGGNADSDISTRIKTET

NAMN

ÅKE JOHANSSON

TILL

MARKS KOMMUN

FÖRETAG/MYNDIGHET

BN.

NAMN

BERTIL JOHANSSON

TELEFAX NR

0320 - 100 91

ANTAL SIDOR INKL DENNA:

4



STATENS
GEOTEKNISKA
INSTITUT

UPPDRAGS- NR.	5258875
DAT.	891212
SIGN.	ing
BLAD	1

BEDÖMNING AV STABILITETS-
FÖRHÅLLANDEN I BJÖRKETORP.
LÄGE B. (ENL. SIF. PLAN. SK. 1:1000)

STABILITETS BERÄKNINGAR
ENLIGT SEKTION E FRÅN
BSB:S UNDERSÖKNING (JUNI 1970)
MED FÖR SIKTST VALDA ITÄLL-
FASTHETS VÄRDEN SER EN
BERÄKNAD SÄKERHETS FAKTOR
 $F_c \sim 1,2 - 1,3$ NÄRMAST SLÄNTE
MOT VISKAN. BERÄKNAD
SÄKERHETS FAKTOR STIGER DOCK
MED AVSTÅNDET TILL SLÄNTE
OCH ÄR VID PLANERAD
TOMTGRÄNS CIA 17- FALDIS.
UR STABILITETS SYN PUNKT
BEDÖMS BYSSNATION KUNNA
PLATTEBAS UNDER FÖLJANDE
FÖRHÅLLANDEN:

1. DETALJERAD GEOTEKNISK UNDER-
SÖKNING INOM TOMTMARK EXISTENS:
- Sondering i husläge vid borrhög.
- H211 fasthetsbestämning av hela
berprofilen i en undersökningspunkt.
Forts!



STATENS
GEOTEKNISKA
INSTITUT

UMFÄRDE	258889/4-5
DAT.	891212
SIGN.	<i>my</i>
BLAD	2

2. TOMTEN FÖR EJ Fyllas MED
MEN ÅR 0,3 M
(UPP UTAN YTTERLIGARE
STABILITETSKONTROLLEN MOT
~~EN~~ VISKAN OCH SIDORVINEN.

3. EV. RÄKNING. KAN KÄNNA
KONTROLL AV RÖRELSEN OCH
PORTNÄCKSUTVECKLINGEN UNDER
PÅSLAGNINGARBETET!

STATENS GEOTEKNISKA
INSTITUT.

AVD. FÖR ANLÄGGNINGSGEOTEKNIK
Göteborgskontoret

Enligt uppdrag.

Per W. Johansson